

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Краснодарскому краю**

350051 г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/97, тел./факс: (861) 225 - 34 - 04

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА**

пер. Куцева, 56, ст. Кушевская, Краснодарский край телефон: (8-86168) 5-77-64

**Акт № 7
обследования**

« 28 » апреля 20 17 года

ст. Кушевская
(город, село, поселок)

12 ч. 30 мин.

Сытников Дмитрий Андреевич
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)

обследование)

в период с 12 ч. 00 мин. « 28 » 04 2017 г. по 12 ч. 30 мин.
« 28 » 04 2017 г. проведено обследование документов, объектов заявителя
на территории, в зданиях и сооружениях МБДОУ д/с ОВ № 9

(наименование объекта юридического лица или

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.
расположенного (-ых) по адресу: 352022, Краснодарский край, Кушевский район
пос. Первомайский ул. Красная, 1
при обследовании совместно: с заведующей МБДОУ д/с ОВ № 9 Новиковой Л.В.
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического

лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.
по результатам которого установлено:

1). Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Здание МБДОУ д/с ОВ № 9, Ф.1.1, 2 - этажное, 3 СО. Отопление центральное,
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),
водяное, вентиляция естественная. Кровля шиферная, по деревянной обрешетке.

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования
Энергоснабжение электрическое от существующих сетей. Имеющаяся АПС
(отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных
и СОУЭ – исправна. Проведен замер сопротивления изоляции электросети.

материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней

Приказы по обеспечению противопожарного режима имеются, инструктажи с
огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

персоналом проведены. Планы эвакуации имеются, соответствуют требованиям,
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия
выполнено эвакуационное освещение, наружное противопожарное
водоснабжение. Горючих материалов на путях эвакуации не имеется.

2). ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
		

С Актом обследования ознакомлена

Заведующая МБДОУ д/с ОВ № 9

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«28» 04 20 17 г.



Новикова Л.В.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получила:

Заведующая МБДОУ д/с ОВ № 9

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))



Новикова Л.В.

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«28» 04 2017 г.

Обследование проводил:

Ст. инспектор ОНД и ПР

Кущевского района

ст. лейтенант вн. службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» 04 2017 г.

Сытников Д.А.

(подпись)



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору